



АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДСНС УКРАЇНИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ДОСЛІДНО-ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ

вул. Квітчинська, 25, м. Харків, 61010, тел. (057) 733-18-34, E-mail: dvl@kharkiv.mns.gov.ua

28.02.2018 № 440/4-17

На № _____ від _____

Директору
ПП «СКАНПЛАСТ»
Міхненко Д.М.

Про проведені випробування

Дослідно-випробувальною лабораторією АРЗ СП ГУ ДСНС України у Харківській області (свідоцтво про атестацію №100-087/2014, видане ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» 26.05.2014 р. (термін дії до 25.05.2019 р.)) було проведено випробування з визначення показників пожежної небезпеки плит полістирольних «SCANTERM», виготовлених ПП «СКАНПЛАСТ» згідно ДСТУ Б В.2.7-8-94.

В результаті проведених випробувань (протоколи випробувань №14-ГГ(5)-2018, №15-РП(5)-2018, №16-КД(1)-2018, №17-ГЗ(4)-2018) зразки плит полістирольних «SCANTERM» за пожежною класифікацією згідно додатку А ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» відносяться до групи горючості **Г1 (низької горючості)** згідно ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94), групи розповсюдження полум'я **РП1 (не поширюють полум'я)** згідно ДСТУ Б В.2.7-70-98 (ГОСТ 30444-97), групи димоутворювальної здатності **ДЗ (з високою димоутворювальною здатністю)** згідно з ГОСТ 12.1.044-89, групи займистості **В2 (помірнотаймисті)** згідно ДСТУ Б В.1.1-2-97 (ГОСТ 30402-96).

Начальник ДВЛ АРЗ СП
ГУ ДСНС України у Харківській області



О.В. Мелашич