



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
О.П.Шевченко
(прізвище, ім'я, по батькові)
(підпис)
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 11.03 2020 р.

№ 12.2-18-1/ 4826

Об'єкт експертизи: Суміші марок: 102 SCANMIX EASY, 112 SCANMIX GRES, 113 SCANMIX WINTER "Зимова", 115 SCANMIX MULTISUPER, 117 SCANMIX PLASTIC FLEXIBLE, 118 SCANMIX STANDART TEPLO, 121 SCANMIX Kladka, 210 SCANMIX TERM FIX "Теплий Дім", 220 SCANMIX UNIVERSAL "Теплий Дім", 240 SCANMIX TERM ARMIX "Теплий Дім", 340 SCANMIX SL, 435 Scanmix MIKRO DEKOR, 436 SCANMIX DEKOR, 437 SCANMIX STONE, 438 SCANMIX Plaster PP, 50 SCANMIX CONFLOW SP, 100 SCANMIX CONFLOW, 250 SCANMIX CONFLOW, 300 SCANMIX CONFLOW, 400 SCANMIX CONFLOW GP, 500 SCANMIX CONFLOW TOP, 501 SCANMIX CPS, 502 SCANMIX M, 503 SCANMIX CP, 504 SCANMIX CLP, 505 SCANMIX CMP, 520 SCANMIX TT, 521 SCANMIX S, 650 SCANMIX AQUASTOP, 750 SCANMIX FIRE, SCANMIX ARMARENO BASE, Суміш універсальна будівельна SB, 000 SCANMIX YUPI 3 v 1, 523 SCANMIX Shtuk, 525 LH STANDART, 39 ECO BAU "ТЕПЛІЙ ДІМ", 40 ECO BAU "ТЕПЛІЙ ДІМ", 110 ECO BAU "КОРОЇД", 120 ECO BAU "БАРАНЕЦЬ", 1 ECO BAU "СТАНДАРТ", 44 ECO BAU "ЕЛАСТИК"

виготовлений у відповідності із - ДСТУ Б В.2.7-126:2011 « Будівельні матеріали. СУМІШІ БУДІВЕЛЬНІ СУХІ МОДМФІКОВАНІ. Загальні технічні умови».

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 23.64.10

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: будівельна промисловість; реалізація в торговельній мережі.

Країна-виробник: ТОВ «СКАНТРЕЙД-УКРАЇНА». Україна, 36008, м. Полтава, вул. Автобазівська, буд.7.
Код за ЄДРПОУ 37439879.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «СКАНТРЕЙД-УКРАЇНА». Україна, 36008, м. Полтава, вул. Автобазівська, буд.7.
Код за ЄДРПОУ 37439879.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробника.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданої заявником документації об'єкт експертизи при інгаляційному надходженні до організму відповідає 4 класу небезпеки (малонебезпечні речовини) згідно із законодавством, що діє на території України; препарати чинять подразнюючу дію на слизові оболонки очей, верхніх дихальних шляхів та шкіру; фіброгени. Ефективна питома активність природних радіонуклідів A_{cf} – не більше 370 Бк/кг відповідно до «Норми радіаційної безпеки України» (НРБУ-97), ДБН В.1.4-1.01-97 "СРББ. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: при застосуванні продукції дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо її застосування; ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Контроль повітря робочої зони при використанні сумішей здійснювати за пилом цементу ГДК 6 мг/м³, "а", 4 клас небезпеки, Ф, МВ № 4436-87. Працюючі повинні бути забезпечені індивідуальними засобами захисту відповідно до ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Транспортування, зберігання, застосування згідно інструкції виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Суміші марок: 102 SCANMIX EASY, 112 SCANMIX GRES, 113 SCANMIX WINTER "Зимова", 115 SCANMIX MULTISUPER, 117 SCANMIX PLASTIC FLEXIBLE, 118 SCANMIX STANDART TEPLO, 121 SCANMIX Kladka, 210 SCANMIX TERM FIX "Теплий Дім", 220 SCANMIX UNIVERSAL "Теплий Дім", 240 SCANMIX TERM ARMIX "Теплий Дім", 340 SCANMIX SL, 435 Scanmix MIKRO DEKOR, 436 SCANMIX DEKOR, 437 SCANMIX STONE, 438 SCANMIX Plaster PP, 50 SCANMIX CONFLOW SP, 100 SCANMIX CONFLOW, 250 SCANMIX CONFLOW, 300 SCANMIX CONFLOW, 400 SCANMIX CONFLOW GP, 500 SCANMIX CONFLOW TOP, 501 SCANMIX CPS, 502 SCANMIX M, 503 SCANMIX CP, 504 SCANMIX CLP, 505 SCANMIX CMP, 520 SCANMIX TT, 521 SCANMIX S, 650 SCANMIX AQUASTOP, 750 SCANMIX FIRE, SCANMIX ARMARENO BASE, Суміш універсальна будівельна SB, 000 SCANMIX YUPI 3 v 1, 523 SCANMIX Shtuk, 525 LH STANDART, 39 ECO BAU "ТЕПЛИЙ ДІМ", 40 ECO BAU "ТЕПЛИЙ ДІМ", 110 ECO BAU "КОРОЇД", 120 ECO BAU "БАРАНЕЦЬ", 1 ECO BAU "СТАНДАРТ", 44 ECO BAU "ЕЛАСТИК" відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ Б В.2.7-126:2011 « Будівельні матеріали. СУМІШІ БУДІВЕЛЬНІ СУХІ МОДМФІКОВАНІ. Загальні технічні умови».

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@panu.kiev.ua;
секретар експертної комісії

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 1724 від 28 лютого 2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії,
ДУ «ІМП ІМЕНІ Ю.І.КУНДІЄВА НАМН»



Захаренко М.І.

М.П.